

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00902

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Герда». ОГРН: 1027739138536. Место нахождения: 123308, Россия, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 2. Фактический адрес: 125480, Россия, г. Москва, Вилиса Лациса, д. 17, стр. 1. Телефон: +7 (495) 755-88-45. Факс: +7 (495) 755-88-46. Адрес электронной почты: info@gerda.ru.

№ 0018745

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский машзавод». Место нахождения: 440388, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112. Фактический адрес: 440388, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112. Телефон: +7(84457) 4-83-40. Факс: +7(84457) 4-05-38. Адрес электронной почты: info@kmz-zavod.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходки кабельные универсальные огнестойкие: блочная типа ГЕРДА-ПБ-FR и монолитная типа ГЕРДА-ПМ-FR, в т.ч. с возможным использованием в конструкции проходки металлического лотка для размещения кабелей, изготовленные по ТУ 23.20.13-032-45416838-2017.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.20.13

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 3816 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости при толщине заделки не менее 200мм по ГОСТ Р 53310-2009:

- проходки блочные ГЕРДА-ПБ-FR - ИЕТ 60;
- проходки монолитные ГЕРДА-ПМ-FR - ИЕТ 120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний №№: 2/К1475-ФЗ, 2/1476-ФЗ от 17.04.2017 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7901-АО от 05.04.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.04.2017 по 16.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян
инициалы, фамилия